



अग्निशमन विभाग, महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर

दुरध्वनी क्र. २३३३७३६-४० फॅक्स क्र. (०२४०) २३३१२१३
अग्निशमन विभाग दुरध्वनी क्र. २३३४०००, फॅक्स क्र. (०२४०) २३३१४४४

जा.क्र.मनपा/अशाद/1269/ २०२४

दिनांक :- 6 / 09/२०२४

प्रति,

व्यवस्थापक - पोदार इंटरनॅशनल स्कुल,
सी बी एस ई स्कुल, सर्वे नं १४, शहानुरवाडी,
दर्गा रोड, औरंगाबाद.

विषय:- अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र नुतनीकरण.

संदर्भ:- १. जा.क्र/मनपा/अशाद/ 490 /2019 दि. 15/07/2019.

२. आपले पत्र 23/09/2023

उपरोक्त विषयी कळविण्यात येते की, आज दिनांक 23/11/2023 रोजी अग्निशमन विभागातर्फे स्थळपाहणी करण्यात आली. टेस्टिंग व रिफिलिंग रिपोर्ट व स्थळपाहणी अहवालानुसार, अग्निशमन सुरक्षीततेच्या दृष्टीने करण्यात आलेली उपाय योजना व उपकरणे सुस्थितीत आहे. महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेंशन ॲण्ड लाईफ सेफटी मेजर्स ॲक्ट 2006 चे कलम 6/7 नुसार अग्निशमन उपकरणे प्रत्येक सहा महिन्याला तपासणी केलेला अहवाल नमुना ब (कलम 3 (3) व नियम 4(2) नुसार देणे आवश्यक आहे.

करीता महाराष्ट्र फायर प्रिव्हेंशन ॲण्ड लाईफ सेफटी मेजर्स ॲक्ट 2006 चे कलम 03 नुसार व संदर्भिय पत्र क्र.1 अन्वये देण्यात आलेल्या अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करण्यात येते. पुढील नुतनीकरण दि.15/07/2024 पुर्वी करणे बंधनकारक आहे.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अग्निशमन विभाग,
महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर.

प्रति,

१. परवाना विभाग, पोलिस आयुक्तालय, छत्रपती संभाजीनगर.
२. राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.
३. एम.आय.डी.सी. कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर.
४. परवाना विभाग, आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, छत्रपती संभाजीनगर.