



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006839/FNOC/COL/2022/4278
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 8, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Oct-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : PODAR INTERNATIONAL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : PODAR EDUCATION SPORT TRUST THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY MR. SURESH S/O SHRI CHETUMAL RAMCHANDANI, H.O. AT PODAR CENTRE-85, CHAMARBAUG PO PROVISIONAL
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 8 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 8093 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : PODAR INTERNATIONAL SCHOOL KHASARA NO. 158/1/1, W-74, Z-16 COLONY- DAMKHEDA, 463106, M.P. BHOPAL NAGAR NIGAM
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100006839 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति
PODAR EDUCATION SPORT TRUST
THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY MR SURESH S/O SHRI CHETUMAL
RAMCHANDANI, H.O. AT PODAR CENTRE-85, CHAMARBAUG

विषय:-
PODAR EDUCATION SPORT TRUST THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY MR
SURESH S/O SHRI CHETUMAL RAMCHANDANI, H.O AT PODAR CENTRE-85, CHAMARBAUG
PO द्वारा PODAR INTERNATIONAL SCHOOL KHASARA NO. 158/1/1, W-74, Z-16 COLONY-
DAMKHEDA, BHOPAL भवन बिल्डिंग हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

विषयात्तगत PODAR EDUCATION SPORT TRUST THROUGH AUTHORIZED SIGNATORY MR. SURESH S/O SHRI CHETUMAL RAMCHANDANI, H.O AT PODAR CENTRE-85, CHAMARBAUG PO द्वारा PODAR INTERNATIONAL SCHOOL KHASARA NO 158/1/1, W-74, Z-16 COLONY- DAMKHEDA, BHOPAL भवन बिल्डिंग के 8347 वर्गफिट निर्मित क्षेत्रफल एवं 8 मी. उंचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार

Amk Jari
MANAGER
Podar International School

PRINCIPAL
PODAR INTERNATIONAL SCHOOL
Bhopal (M.P.)



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006839/FNOC/COL/2022/4278
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 8, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Oct-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : PODAR INTERNATIONAL SCHOOL

(हस्ताक्षरसहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा-

- 1 Access
- 2 Wet Riser.
- 3 Down Comer.
- 4 Hose Reel
- 5 Automatic Sprinkler System.
- 6 Yard Hydrant.
- 7 U.G. Tank with Draw off Connection.
- 8 Terrace Tanks.
- 9 Fire Pump
- 10 Terrace Pump.
- 11 First Aid Fire Fighting Appliances.
- 12 Pressurization System.

Ankit Jain
MANAGER
Podar International School

Maya...
PRINCIPAL
PODAR INTERNATIONAL SCHOOL
Bhopal (M.P)



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006839/FNOC/COL/2022/4278
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 8, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Oct-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : PODAR INTERNATIONAL SCHOOL

13. Auto Detection System
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System
15. P A System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D G. Set
18. Illuminated Exit Sign
19. Means of Escape
20. Compartmentation.
21. MCB/ELCB
22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24. Refuge Area

*Ankit
Jain*
MANAGER

Podar International School

Pratik
PRINCIPAL
PODAR INTERNATIONAL SCHOOL
Bhopal (M.P)

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टएड एव अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह अनुज्ञा 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Call

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100006839/FNOC/COL/2022/4278
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 8, 2022 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Oct-22
आवेदक का नाम / Applicant Name : PODAR INTERNATIONAL SCHOOL

(5) आवेदक को प्रोव्हिजनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्निप्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत प्रोव्हिजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने की स्वीकृति अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

**KAMLEND
RA SINGH
PARIHAR** Digitally signed by
KAMLENDRA
SINGH PARIHAR
Date: 2022.10.12
11:47:59 +05'30'

Additional Commissioner (Fire)
Municipal Corporation
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh


MANAGER
Podar International School


PRINCIPAL
PODAR INTERNATIONAL SCHOOL
Bhopal (M.P.)